

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Jan Müller
Rostislavova 1386 / 17
70300 Ostrava

Značka: 9773/V027874/2019/TA

Ostrava, dne: 9.10.2019

Věc: **Křižovatka u požární zbrojnice, parc.č. 1082/11 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Obec Krásná

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší opravu stávající vozovky komunikace u stykové křižovatky účelové komunikace a silnice III/48415, včetně rozšíření účelové komunikace a vytvoření plochy pro umístění nádob na komunální odpad na pozemcích parc.č. st. 560/1, st.560/2, 1055/13, 1082/11, 1082/52 a 2665/1 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou.

Oprava účelové komunikace je navržena od místa napojení na silnici III/48415 po stávající mostek přes vodoteč tj. v délce cca 30 m. Za mostkem je navrženo rozšíření v délce cca 21 m a šířky max 5,2 m. V rámci opravy je navržena i dešťová kanalizace, včetně 3 uličních vpustí pro odvodnění opravovaných komunikačních ploch se svedením dešťových vod do vsaku a s nouzovým přepadem do navazující vodoteče.

Před zahájením prací bude provedeno odstranění stávajících krytů účelové komunikace a zpevněných ploch.

Dle předložené PD je zpevněná plocha navržena na vodovodu DN 200 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. a na vodovodu DN 80 PE v majetku Obce Krásná, který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 00577022/SONP/FM/V/2015/D1.

Konstrukce komunikace s živičným krytem

Asfaltový beton střednězrný	tl. 40 mm
Obalované kamenivo	tl. 80 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	tl. 150 mm
Štěrkostrť	tl. 200 mm
Celkem	tl. 470 mm

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. st. 560/1, st.560/2, 1055/13, 1082/11, 1082/52 a 2665/1 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou dojde ke střetu se zařízením v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodem DN 200 PVC a DN 80 PE – viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 402 143. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Požadujeme respektovat podmínky „Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla.“ č. 3190/D/FM/2019, která byla uzavřena mezi SmVaK Ostrava a.s. a investorem stavby.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění uličních vpustí apod.), požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.

- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s., včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakreslení zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace na ZC Ostrava