

Jan Müller
PROJEKCE

Rostislavova 1386/17
70300 Ostrava-Vitkovice

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR951/004006/2019	LCR0026508/2019	11.9.2019
VYŘÍZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing. Tomečková	956 951 214		
			E-MAIL
			jana.tomeckova@lesy.cz

„Křižovatka u požární zbrojnice“ - vyjádření správce toku pro sloučené územní a stavební řízení

Týká se: vodní tok Kozianka (IDVT 10213730)

Projektant předložil správci toku projektovou dokumentaci stavby, v rámci které dojde k opravě stávající vozovky komunikace včetně rozšíření účelové komunikace a vytvoření plochy pro umístění nádob na komunální odpad. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví stavebníka, tj. Obce Krásná. Dešťové vody z rekonstruovaných zpevněných ploch budou likvidovány vsakem s bezpečnostním přepadem do vodního toku Kozianka. V rámci stavby bude vybudována vsakovací rýha VR1 (1000x500x1000) a vsakovací jáma VJ2 (550x300x1000). Dešťové vody z bezpečnostního přepadu VJ2 a ze svodnic SV2 a SV3 jsou zaústěny do koryta toku přes výustní objekty, které budou opěvněny lomovým kamenem na suchu.

Lesy České republiky s.p., Správa toků-oblast povodí Odry jako správce výše uvedeného vodního toku **souhlasí** s umístěním a realizací stavby „Křižovatka u požární zbrojnice“ za předpokladu, splnění následujících podmínek:

1. Opěvnění výustního objektu bude ve dně opřeno o kamennou patku průřezu (0,5 x 0,5) m.
2. Minimální váha kamene použitého do opěvnění břehů bude 250 kg/ks.
3. Opěvnění výustního objektu bude provedeno dle námi odsouhlaseného výkresu, jenž je součástí tohoto vyjádření (D.1.3.4f).
4. Kameně opěvnění břehů bude uloženo na štet s drsností +/- 10 cm.
5. Správce toku bude včas písemně – emailem informován o zahájení prací v korytě toku a bude vyzván ke kontrole uložení kameněného opěvnění.
6. Veškerý materiál, uložený na břehu, nebo napadlý do koryta vodního toku (v souvislosti se stavbou) bude beze zbytku odstraněn.
7. Před vydáním povolení k užíváním stavby požadujeme na vyzvání investora protokolární předání toku.

Ing. Miroslav Kahanek

vedoucí ST-oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

IC: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frydek, 738 01 Frydek-Místek


Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená v rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-0-C.




DETAIL VYÚSTNÍCH OBJEKTŮ VO1-VO2:

PŮDORYS:



ŘEZ:



LOMOVÝ KÁMEN KLADENÝ NASUCHO (BEZ PODSYPU, BEZ BET.LOŽE)
JEDNOTLIVÉ KAMENY BUDOU O HMOTNOSTI (ROZMĚRECH) CCA 500kg/ks, BEZ SPÁR, BEZ PODSYPU A BETONŮ
STÁVAJÍCÍ TERÉN

POZN.:

VYÚSTNÍ OBJEKTY BUDOU PROVEDENY NA STÁVAJÍCÍM ZPEVNĚNÍ
PŘI REALIZACI BUDE PROVEDENA KONTROLA ZALOŽENÍ KAMENNÉHO ZPEVNĚNÍ BŘEHU
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO NEBO POŠKOZENÉHO KAMENNÉHO PRÁHL
BUDE PROVEDENA VYMĚNĚNA POPŘ. DOPLNĚNÍ (VŠE KLADENO NA SUCHO)

Tomáš Keppert 10.9.2019

STAVEBNÍK	OBEC KRÁSNÁ Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
NÁZEV STAVBY	KŘÍŽOVATKA U POŽÁRNÍ ZBROJNICE
MÍSTO STAVBY	p.č. st.560/1, st.560/2, 1055/13, 1082/11, 1082/52, 2665/1, k.ú. Krásná pod Lysou Horou

PROJEKTANT Tomáš Keppert	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Kolář
-----------------------------	--

DOKUMENT DEŠŤOVÁ KANALIZACE (ODVODNĚNÍ) DETAIL VYÚSTNÍCH OBJEKTŮ	ČÍSLO D.1.3.4f
DATUM	08/2019
STUPEŇ PD	DÚR+DSP MĚŘÍTKO - - -