



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Jan Müller
Rostislavova 1386 / 17
70300 Ostrava

Značka: 9773/V024190/2019/TA

Ostrava, dne: 16.9.2019

Věc: Křižovatka u požární zbrojnice, parc.č. 1082/11 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou
Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší opravu stávající vozovky komunikace u stykové křižovatky účelové komunikace a silnice III/48415, včetně rozšíření účelové komunikace a vytvoření plochy pro umístění nádob na komunální odpad na pozemcích parc.č. st. 560/1, st.560/2, 1055/13, 1082/11, 1082/52 a 2665/1 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou.

Oprava účelové komunikace je navržena od místa napojení na silnici III/48415 po stávající mostek přes vodoteč tj. v délce cca 30 m. Za mostkem je navrženo rozšíření v délce cca 21 m a šířky max 5,2 m. V rámci opravy je navržena i dešťová kanalizace, včetně 3 uličních vpustí pro odvodnění opravovaných komunikačních ploch se svedením dešťových vod do vsaku a s nouzovým přepadem do navazující vodoteče.

Před zahájením prací bude provedeno odstranění stávajících krytů účelové komunikace a zpevněných ploch.

Dle předložené PD je zpevněná plocha navržena na vodovodu DN 200 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. a na vodovodu DN 80 PE v majetku Obce Krásná, který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 00577022/SONP/FM/V/2015/D1.

Konstrukce komunikace s živičným krytem

Asfaltový beton střednězrný	tl. 40 mm
Obalované kamenivo	tl. 80 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	tl. 150 mm
Štěrkoř	tl. 200 mm
Celkem	tl. 470 mm

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme** – viz připomínky k PD.

Připomínky k PD:

- Dle předložené situace je v ochranném pásmu vodovodu DN 80 PE v provozování SmVaK Ostrava a.s. umístěna uliční vpust' UV3 a v ochranném pásmu vodovodu DN 200 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. umístěna vsakovací rýha VR1. Požadujeme uliční vpust' a vsakovací rýhu umístit mimo ochranné pásmo – viz níže.
- Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m.**

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k navržené komunikaci:

Umístění zpevněné plochy nad na vodovod DN 200 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. a na vodovod DN 80 PE v majetku Obce Krásná, který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 00577022/SONP/FM/V/2015/D1, **je technicky možné**, ale před vydáním stanoviska pro povolení stavby **je nutné uzavřít „Dohodu o činnosti v ochranném pásmu vodního díla“**.

Stanovisko pro územní a stavební řízení Vám bude vydáno až po uzavření předmětné dohody, která Vám bude zaslána elektronickou poštou na adresu projekce.muller@seznam.cz.

Po uzavření dohody o umístění stavby v ochranném pásmu zařízení SmVaK Ostrava a.s. a opravení PD dle výše uvedených připomínek, Vám bude vydáno stanovisko SmVaK Ostrava a.s. pro výše uvedenou stavbu.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.